

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”

MD 3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”
tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118
email: anticamerata@redhnord.md, www.redhnord.md
IDNO 1003602006563 Cod TVA 1200555

Nr. ___ sfp 02/301 ___ din “_ 21 _” februarie _ 2020

Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică
a Republicii Moldova,

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna 90

În conformitate cu adresarea ANRE nr. 04-05/421 din 14.02.2020 precum și p. 51 din Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 282/2016 din 11.11.2016 Vă prezentăm rapoartele cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru anul 2019 pe S.A. „RED-Nord” (tab. 1-7).

Director general
S.A. „RED-Nord”

Romeo Lopotencu

Ex: I.Cocimirovski
Tel. (0231 59920)

Director general S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU

21 februarie 2020

Raport

cu privire la calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice

pe SA "RED-Nord", în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a 2019*

Tablei nr. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuție a e.e., aprobat prin Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE nr. 282/2016 din 11 noiembrie 2016

Nr.	Filiala rețelelor electrice (anonim)	Data intreruperii	Denunțarea sursei (surse de alimentare)	Nr. fiderului deconectat	Dotarea fiderului cu sist. de telecomandă sau RAR (da; nu)	Numărul PT: 10/0,4kV (buș)		Data și ora decuplării fiderului (ZZ.LL.AA OO:MM)	Data și ora restabilirii circuitului (ZZ.LL.AA OO:MM)	Durata intreruperii operatorului de transport și de sistem OTS (ore)	Durata intreruperii operatorului de distribuție OD (SA "RED-Nord") (ore, inclusiv)	Durata intreruperii (T _T), minute, inclusiv	Inclusiv:		Localitatea	Sursa de informare	casnici:					
						la bilanța consumatorului	la bilanța SA "RED-Nord"						Casnici	alte categorii			Ind. FM	Operatorul de transport	Decalaj			
													491909	Intreruperi neprogramate						461476		
104	Florești TOTAL:									24:25:00	113:52:00	138:17:00	1465	6832	8297	79756	3490	83246				
112	Glodești TOTAL:									3:37:00	117:17:00	120:54:00	217	7037	7254	87033	4760	91793				
170	Făleşti TOTAL:									44:47:00	177:38:00	222:25:00	2687	10658	13345	116736	5656	123392				
96	Rezina TOTAL:									33:32:00	108:17:00	140:49:00	1952	6497	8449	78450	4682	83132				
127	Râșcani TOTAL:									12:10:00	195:30:00	207:40:00	730	11730	12460	73588	4470	78058				
159	Sângerei TOTAL:									63:40:00	158:00:00	221:40:00	3820	9480	13300	122719	7538	130257				
86	Soldanești TOTAL:									74:33:00	68:31:00	143:04:00	4473	4111	8584	122754	5197	127951				
130	Ungheeni TOTAL:									32:17:00	161:39:00	193:56:00	1937	9699	11636	107683	5167	112850				
109	Băiți TOTAL:									18:09:00	125:59:00	144:08:00	1089	7559	8648	100757	8942	109699				
123	Sorocea TOTAL:									8:10:00	184:26:00	192:36:00	490	11066	11556	80678	3600	84278				
81	Drochia TOTAL:									12:54:00	90:22:00	103:16:00	774	5422	6196	45795	3790	49585				
115	Donușe TOTAL:									2:13:00	156:35:00	158:48:00	133	9395	9528	57670	3448	61118				
167	Edineț TOTAL:									5:25:00	169:47:00	175:12:00	325	10187	10512	131836	7959	139795				
117	Briceni TOTAL:									15:38:00	132:52:00	148:30:00	938	7972	8910	80832	4539	85371				
59	Ocnita TOTAL:									6:56:00	83:56:00	90:52:00	416	5036	5452	39994	1988	41982				
1755	SA "RED-Nord" TOTAL:									357:26:00	2044:41:00	2402:07:00	21446	122681	144127	1326281	75226	1401507				
161	Total din cauza operatorului de transport și de sistem (ME):									3901			8698			244931	13649	258580				
377	Total din cauza acțiunilor rețelor (AT) închise și din cauza operatorului de transport și de sistem:									7224			21446	21415	42861	455491	24649	480140				
368	Total din cauza defecțiilor în instalațiile consumatorilor (CO):									5657				31372		283753	16515	300268				
347	Total din cauza situațiilor de forță majoră sau condițiilor meteorologice deosebite (FN):									5689				57970		342437	19744	362181				
2848	TOTAL:									41468			2203:23:00	132203		2407962	136134	2544096				

Director tehnic S.A. "RED-Nord"

Violet Corbu

Avizat

Șef STP

Pavel Vladimir

Șef PDC

Albert Mazur

Inginer STP

Igor Cocurowschi

Raport
cu privire la calitatea serviciului
de distribuție a energiei electrice

pe SA "RED-Nord", în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a.2019*

Director general S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU
" 21 " februarie 2020

Întreruperi neprogramate MT

Normativ SAIDI pentru a.2019: 155 min

Locul	Oficiul RED	NCI x Ti, min	NCI x Ti, ore	Nct	NCI	SAIFI	SAIDI (ore)	SAIDI (min) 01 ian - 31 dec. 2019	Limită SAIDI rămasă pentru a.2019		CAIDI (ore)	CAIDI (min)	Normativ SAIDI pentru XII luni (min):	Limită SAIDI rămasă, (min):
									min	%				
								a					b	= b-a
	Total:	70626974	1177116:14:00	491909	1145278	2,33	2,39	143,58	11,42	7,37%	1,03	62	155,00	11,42
3	Florești	3997495	66624:55:00	34729	60269	1,74	1,92	115,11	39,89	25,74%	1,11	66	155,00	39,89
12	Glodeni	4505883	75098:03:00	24718	86317	3,49	3,04	182,29	-27,29	-17,61%	0,87	52	155,00	-27,29
13	Făleşti	6349308	105821:48:00	34559	93572	2,71	3,06	183,72	-28,72	-18,53%	1,13	68	155,00	-28,72
5	Rezina	3557744	59295:44:00	26844	51435	1,92	2,21	132,53	22,47	14,49%	1,15	69	155,00	22,47
7	Râșcani	4921198	82019:58:00	31956	73424	2,30	2,57	154,00	1,00	0,65%	1,12	67	155,00	1,00
8	Sângerei	5335010	88916:50:00	34422	64987	1,89	2,58	154,99	0,01	0,01%	1,37	82	155,00	0,01
15	Șoldănești	4146751	69112:31:00	20459	64735	3,16	3,38	202,69	-47,69	-30,77%	1,07	64	155,00	-47,69
9	Ungheni	6685812	111430:12:00	41646	100428	2,41	2,68	160,54	-5,54	-3,57%	1,11	67	155,00	-5,54
1	Bălți	3360545	56009:05:00	56977	89832	1,58	0,98	58,98	96,02	61,95%	0,62	37	155,00	96,02
10	Soroca	6108332	101805:32:00	36872	83537	2,27	2,76	165,66	-10,66	-6,88%	1,22	73	155,00	-10,66
2	Drochia	2825326	47088:46:00	31293	49585	1,58	1,50	90,29	64,71	41,75%	0,95	57	155,00	64,71
11	Dondușeni	4703937	78398:57:00	25915	61118	2,36	3,03	181,51	-26,51	-17,11%	1,28	77	155,00	-26,51
14	Edineț	6469341	107822:21:00	33383	139795	4,19	3,23	193,79	-38,79	-25,03%	0,77	46	155,00	-38,79
6	Briceni	4747637	79127:17:00	32873	84262	2,56	2,41	144,42	10,58	6,82%	0,94	56	155,00	10,58
4	Ocnîța	2912655	48544:15:00	25263	41982	1,66	1,92	115,29	39,71	25,62%	1,16	69	155,00	39,71

Nota: * - cu excepție situațiilor de FM: (10-11.03.2019), conform Hotărârii al ANRE nr.137/2019 din 26.04.2019,

(18.05.17.06.02.07.2019), conform Hotărârii al ANRE nr.312/2019 din 07.08.2019, (08.08.03-04.09.2019), conform Hotărârii ANRE 364 din 04.10.2019 și (02.11.2019), conform Hotărârii ANRE 485 din 13.12.2019, conform Hotărârii al ANRE nr.13/2020 din 23.01.2020, (31.12.2019).

Director tehnic
S.A. „RED-Nord”

Viorel Corbu

Avizat:

Șef STP

Pavel Vladimир

Șef PDC

Albert Mazur

Inginer STP

Igor Cocuirovski

Director general S.A. "RED-Nord"
 Romeo LOPOTENCU
 " 21 " februarie a 2020

Raport
 cu privire la calitatea serviciului
 de distribuție și furnizare a energiei electrice
 pe SA "RED-Nord", în perioada 01.01.19 - 31.12.2019 (a.2019)

Tabelu nr.1 din anexa nr.1 la Regulamentul
 cu privire la calitatea serviciului de distribuție
 a e.e., aprobat prin
 Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE
 nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

Numărul consumatorilor deservii în perioada de referință (NCI): 491909 inclusiv: casnici: 461476
 toate categoriile: 30433

Nr. Filașa electrice (anonim)	Data întreruperii	Denumirea sașei/ surse de alimentare	Nr. fiderului deconectat	Dotarea fiderului cu sist. de telecomandă		Data și ora decuplării fiderului (ZZ.LL.AA OO:MM)	Data și ora restabilirii circuitului (ZZ.LL.AA OO:MM)	Total din cauză operatorului de transport și de sistem OTS (ME):	Durata întreruperii operatorului de distribuție OD (SA "RED-Nord"):	Total:	OTS	OD	Total:	Întreruperi neprogramate			Localitatea	Sursa de informare	Ind.	Operatorul de transport	Decontat	
				la bilanța consumatorului	la bilanța SA "RED- Nord"									Control	Casnici	alte categorii						Total:
104	Florești	TOTAL:	104					0:00:00	271:42:00	271:42:00	0	16302	16302	2423	61	2484						
246	Glodeni	TOTAL:	246					0:00:00	703:59:00	703:59:00	0	42239	42239	6096	271	6367						
89	Fălești	TOTAL:	89					0:00:00	166:21:00	166:21:00	0	9981	9981	2487	89	2576						
155	Rezina	TOTAL:	155					0:00:00	327:30:00	327:30:00	0	19650	19650	6386	201	6587						
166	Râșcani	TOTAL:	166					0:00:00	332:46:00	332:46:00	0	19966	19966	3271	199	3470						
621	Sângerei	TOTAL:	621					0:00:00	2816:29:00	2816:29:00	0	168989	168989	11829	652	12481						
239	Soldănești	TOTAL:	239					0:00:00	302:52:00	302:52:00	0	18172	18172	6646	82	6728						
116	Ungheni	TOTAL:	116					0:00:00	282:32:00	282:32:00	0	16952	16952	3144	160	3304						
105	Bălți	TOTAL:	105					0:00:00	132:16:00	132:16:00	0	7936	7936	7362	437	7819						
289	Soroca	TOTAL:	289					0:00:00	509:54:00	509:54:00	0	30594	30594	13655	447	14802						
129	Drochia	TOTAL:	129					0:00:00	243:26:00	243:26:00	0	14606	14606	7196	163	7359						
110	Dondușe	TOTAL:	110					0:00:00	175:59:00	175:59:00	0	10559	10559	3974	93	4067						
177	Edineț	TOTAL:	177					0:00:00	418:40:00	418:40:00	0	25120	25120	9118	67	9185						
199	Briceani	TOTAL:	199					0:00:00	265:43:00	265:43:00	0	15943	15943	8693	179	8872						
249	Ocița	TOTAL:	249					0:00:00	639:29:00	639:29:00	0	38369	38369	12687	388	13075						
2994	SA "RED- Nord"	TOTAL:	2994					0:00:00	7589:38:00	7589:38:00	0	455378	455378	104967	3509	108476						
0	Total din cauză operatorului de transport și de sistem (ME):		0					0:00:00			0				0	0						
50	Total din cauză acțiunilor terților (AT) inclusiv și din cauză operatorului de transport și de sistem:		42					0:00:00	109:47:00	109:47:00	0	6587	6587	2433	73	2506						
7	Total din cauză defecțelor în instalațiile consumatorilor (CI):		7						15:43:00			943		245	16	261						
0	Total din cauză situații de forță majoră sau condiții meteorologice (desoabit (EM)):		0						0:00:00			0			0	0						

Director tehnic S.A. "RED-Nord"
 Pavel Vladimír

Vioarel Corbu
 Inginer STP

Igor Cocurivoschi

Avizat: Șef STP

Raport
cu privire la calitatea serviciului
de distribuție și furnizare a energiei electrice
pe SA "RED-Nord", în perioada 01.01.19 - 31.12.2019 (a.2019)

Înteruperi neprogramate JT

Director general S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU
" 21 " februarie a.2020

Locul	Oficiul RED	NCi x Ti, min	NCi x Ti, ore	Nct	NCi	SAIFI	SAIDI (ore)	SAIDI (min)	CAIDI (ore)	CAIDI (min)
	Total:	14224003	237066:43:00	491909	108476	0,22	0,48	28,92	2,19	131
4	Florești	356669	5944:29:00	34729	2484	0,07	0,17	10,27	2,39	144
13	Glodeni	997656	16627:36:00	24718	6367	0,26	0,67	40,36	2,61	157
2	Fălești	326585	5443:05:00	34559	2576	0,07	0,16	9,45	2,11	127
10	Rezina	911550	15192:30:00	26844	6587	0,25	0,57	33,96	2,31	138
5	Râșcani	389094	6484:54:00	31956	3470	0,11	0,20	12,18	1,87	112
15	Sângerei	3401111	56685:11:00	34422	12481	0,36	1,65	98,81	4,54	273
8	Șoldănești	452667	7544:27:00	20459	6728	0,33	0,37	22,13	1,12	67
3	Ungheni	416537	6942:17:00	41646	3304	0,08	0,17	10,00	2,10	126
1	Bălți	398196	6636:36:00	56977	7819	0,14	0,12	6,99	0,85	51
11	Soroca	1348324	22472:04:00	36872	14102	0,38	0,61	36,6	1,59	96
9	Drochia	758857	12647:37:00	31293	7359	0,24	0,40	24,3	1,72	103
6	Dondușeni	391301	6521:41:00	25915	4067	0,16	0,25	15,10	1,60	96
12	Edineț	1309787	21829:47:00	33383	9185	0,28	0,65	39,2	2,38	143
7	Briceni	683015	11383:35:00	32873	8872	0,27	0,35	20,8	1,28	77
14	Ocnîța	2082654	34710:54:00	25263	13075	0,52	1,37	82,4	2,65	159

Director tehnic SA "RED-Nord"

Viorel Corbu

Avizati:

Șef STP

Pavel Vladimir

Inginer STP

Igor Cocirovski

Director general S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie a 2020

Raport

cu privire la calitatea serviciului
de distribuție și furnizare a energiei electrice
pe SA "RED-Nord", în perioada 01.01.19 - 31.12.2019 (a.2019)

Tabloul nr.2 din anexa nr.1 la Regulamentul
cu privire la calitatea serviciului de distribuție
a e.e., aprobat prin
Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

Tabloul 2. Interrupțiile programate în livrarea energiei electrice consumatorilor finali.

Numărul consumatorilor deserviți în perioada de referință (NC):

491909 inclusiv:

casnici: 461476
alte categorii: 30433

Nr.	Filiila rețelelor electrice (atenuli)	Data intreruperii	Nivelul de tensiune (MT sau JT)	Denumirea sașiei (sursă de alimentare)	Nr. fiderului deconectat	Numărul PT- 10/0,4kV (buc)		Data și ora intreruperii (ZZ.LL.AA OO:MM)	Data și ora restabilirii circuitului (ZZ.LL.AA OO:MM)	Durata intreruperii (T), ore	Numărul de consumatori finali afectuți de intreruperi (NC)			Localitatea	Incl. Operatorul de transport	Cauza intreruperii	Data dăuzării anuntului despre intreruperi	
						la bilanța consumatorului	la bilanța SA "RED-Nord"				Total:	Casnici	alte categorii					Total:
794	Florești	TOTAL:				209	1467	1676			Interruperi programate							
431	Glodeni	TOTAL:				133	826	959			4162:47:00	107940	3913	111853				
1096	Fălești	TOTAL:				417	2159	2576			1985:44:00	56164	2573	58737				
521	Rezna	TOTAL:				251	1364	1615			4908:19:00	142845	4809	147654				
775	Râșcani	TOTAL:				210	1284	1494			2749:06:45	96469	4740	101209				
1144	Sângerei	TOTAL:				436	2211	2647			3697:41:00	85049	4728	89777				
309	Soldănești	TOTAL:				228	759	987			4295:16:00	160918	7741	168659				
779	Ungheni	TOTAL:				450	1498	1948			1062:02:00	54582	2031	56613				
505	Băiți	TOTAL:				96	537	633			3068:23:00	116190	5533	121723				
884	Soroca	TOTAL:				568	2432	3000			1363:29:06	66000	3919	69919				
972	Drochia	TOTAL:				618	1906	2524			3880:29:00	194347	7759	202106				
683	Dondușeni	TOTAL:				141	1208	1349			4258:57:00	140970	7832	148802				
598	Edineț	TOTAL:				264	1206	1470			3490:16:00	65186	3276	68462				
689	Briceni	TOTAL:				513	1862	2375			2843:33:00	91826	4537	96363				
476	Ocnita	TOTAL:				344	1169	1513			3418:37:00	145159	7934	153093				
10656	Total pe SA "RED-Nord" (AC):	TOTAL:				2430	12105	14535			2699:42:05	94359	4414	98773				
10656	Total pe SA "RED-Nord" (AC):	TOTAL:						26766			47884:21:56	886157	39987	926144				
6167	Noed" (AC):	inclusiv:	JT					6167			3161:13:51	1618004	75739	1693743				
4489	Total conform cererii operatorului de transport (ME):	TOTAL:	MT			4878	15721	20599			16272:44:05	1305580	67314	1372894				
0	Total conform cererii operatorului de transport (ME):	TOTAL:	JT					0			0:00:00	0	0	0				
0	Total din cauză acțiunilor terților (AT):	TOTAL:	JT					0			0:00:00	0	0	0				
0	Total conform cererii consumatorului (CC):	TOTAL:	JT					0			0:00:00	0	0	0				
10656	TOTAL:	inclusiv:	JT					26766			47884:21:56	1618004	75739	1693743				
6167	TOTAL:	inclusiv:	JT					6167			3161:13:51	1618004	75739	1693743				
4489	TOTAL:	inclusiv:	MT					20599			16272:44:05	1305580	67314	1372894				

Director tehnic S.A. "RED-Nord"

Viorel Corbu

Avizat:

Șef STP

Pavel Vladimir

Șef PDC

Albert Mazur

Inginer STP

Igor Cocuovschi

Tabellul nr. 3 din anexa nr.1 la Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APPROB:
Director general S.A. "RED-Nord"


Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie a.2020

**Raport cu privire la
nivelul indicatorilor de continuitate în rețeaua electrică de distribuție
pe S.A. "RED-Nord", în a. 2019**

nr. d/o	Oficiul municipal / raional de distribuție a energiei electrice	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviiți	SAIDI (min)			SAIFI			CAIDI (min)		
				SAIDI, OSD (min)	SAIDI, OST (min)	SAIDI (min)	SAIFI, OSD	SAIFI, OST	SAIFI	CAIDI, OSD (min)	CAIDI, OST (min)	CAIDI (min)
1	Bălți	FM	56977	39,91	MT	JT	MT	MT	JT	MT	MT	JT
		IC	56977	3,93			0,13					
		AT	56977	12,62	36,87	3,31	0,45	0,64	0,0037	28	58	886
2	Râșcani	AC	56977	58,98		6,99	1,58		0,14	37		51
		FM	31956	121,98			1,02			120		
		IC	31956	56,57			0,73			78		
3	Fălești	AT	31956	22,31	11,61	0,12	0,36	0,27	0,0026	62	43	45
		AC	31956	154,00		12,18	2,30		0,11	67		112
		FM	34559	39,92			0,38			105		
4	Ungheni	IC	34559	27,00			0,50			54		
		AT	34559	25,13	20,65	0,31	0,33	0,39	0,0016	75	52	189
		AC	34559	183,72		9,45	2,71		0,07	68		127
5	Glodeni	FM	41646	10,12			0,22			46		
		IC	41646	52,54			0,57			93		
		AT	41646	45,05	40,51	0,17	0,57	0,82	0,0011	79	50	150
5	Glodeni	AC	41646	160,54		10,00	2,41		0,08	67		126
		FM	24718	318,09			1,59			200		
		IC	24718	13,29			0,19			69		
5	Glodeni	AT	24718	35,97	6,45		0,39	0,29		91	22	
		AC	24718	182,29		40,36	3,49		0,26	52		157

nr. d/o	Oficiul municipal / raional de distribuție a energiei electrice	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviiți	SAIDI (min)			SAIFI			CAIDI (min)		
				SAIDI, OSD (min)	SAIDI, OST (min)	SAIDI (min)	SAIFI, OSD	SAIFI, OST	SAIFI	CAIDI, OSD (min)	CAIDI, OST (min)	CAIDI (min)
6	Florești	FM	34729	44,33	MT		0,36	MT		124	MT	
		IC	34729	11,77		0,24			50			
		AT	34729	56,29	14,50	0,90	0,77	0,53	0,0026	73	27	338
		AC	34729	115,11		10,27	1,74		0,07	66		144
7	Sângerei	FM	34422	75,31		0,73			103			
		IC	34422	39,97		0,40		0,00003	99		397	
		AT	34422	50,07	15,41	2,57	0,86	0,37	0,0122	58	42	210
		AC	34422	154,99		98,81	1,89		0,36	82		273
8	Rezina	FM	26844	77,16		0,75			102			
		IC	26844	33,75		0,49			69			
		AT	26844	6,46	54,22		0,20	1,16		33	47	
		AC	26844	132,53		33,96	1,92		0,25	69		138
9	Șoldănești	FM	20459	90,06		1,17			77			
		IC	20459	37,04		0,61			60			
		AT	20459	38,46	174,18	0,30	0,45	2,68	0,006	85	65	51
		AC	20459	202,69		22,13	3,16		0,33	64		67
10	Drochia	FM	31293	124,63		0,84			149			
		IC	31293	130,95		1,03			128			
		AT	31293	7,90	11,51		0,17	0,20		46	56	
		AC	31293	90,29		24,30	1,58		0,24	57		103
11	Sorooca	FM	36872	51,32		0,60			85			
		IC	36872	29,30		0,43			68			
		AT	36872	20,77	7,43	0,57	0,26	0,13	0,0069	80	57	83
		AC	36872	165,66		36,60	2,27		0,38	73		96
12	Ocnița	FM	25263	107,12		0,63			169			
		IC	25263	52,91		0,30	0,83		64		82	
		AT	25263	19,38	14,42	3,78	0,34	0,37	0,0359	57	39	106
		AC	25263	115,29		82,40	1,66		0,52	69		159

nr. d/o	Oficiul municipal / raional de distribuție a energiei electrice	Cauza întrerperilor	Numărul de consumatori deserviti	SAIDI (min)			SAIFI			CAIDI (min)		
				SAIDI, OSD (min)	SAIDI, OST (min)	SAIDI (min)	SAIFI, OSD	SAIFI, OST	SAIFI	CAIDI, OSD (min)	CAIDI, OST (min)	CAIDI (min)
13	Dondușeni	FM	25915	90,32	MT	JT	MT	MT	JT	MT	MT	JT
		IC	25915	33,43		0,110	0,53		0,0032	64		32
		AT	25915	22,57	6,51		0,23	0,14		97	45	
14	Briceni	AC	25915	181,51		15,10	2,36		0,16	77		96
		FM	32873	349,36			0,96			363		
		IC	32873	130,01			1,65			79		
15	Edinet	AT	32873	44,25	79,60		0,70	0,42		63	191	
		AC	32873	144,42		20,80	2,56		0,27	56		77
		FM	33383	80,82			0,99			81		
Total pe unitatea de distribuție	AC	FM	491909	99,41			0,72			139		
		IC	491909	47,07		0,03	0,61		0,0005	77		58
		AT	491909	30,86	30,39	0,97	0,45	0,52	0,0051	69	58	190
			AC	491909	143,58		28,92	2,33		62		131

Director tehnic S.A. „RED-Nord”

Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

Albert Mazur

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

Igor Cocuțurovski

Tabelul nr. 4.1 din anexă nr.1 la Regulamentul

cu privire la calitatea serviciilor de transport

și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin

Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE

nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APPROB:

Director general

S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie a.2020

**Raport cu privire la
durata admisă a întreruperilor în livrarea energiei electrice
oricărui consumator final pct.15, alin 1) și pct.16 alin.1
pe S.A. "RED-Nord", în anul 2019**

	Nr. de întreruperi	Nr. de consumatori finali sau utilizatori de rețea, afectați de întreruperi			
		Casnici	Noncasnici	Total	
Întreruperi programate	Total	10656	161838	8629	170467
	Total	7890	125913	6789	132702
Întreruperi programate, legate de reparații curente, lucrări de mentenanță, racordare, conectare și deconectare a consumatorilor	Cu durata mai mare de 8 ore	51	12197	618	12815
	Total	2766	35925	1840	37765
Întreruperi legate de executarea lucrărilor de reconstrucție sau reparație capitală a rețelelor	Cu durata mai mare de 24 ore	0	0	0	0
	Cu durata mai mare de 24 ore, coordonate cu APC și anunțate	0	0	0	0
Întreruperi neprogramate	Total	2332	345392	19129	364521
	MT	1755	325197	18532	343729
	JT	577	20195	597	20792
	Mediu urban, total	387	76597	5777	82374
	MT	332	73985	5680	79665
	JT	55	2612	97	2709
	Cu durata mai mare de 6 ore, total	10	1024	38	1062
	MT	6	951	34	985
	JT	4	73	4	77
	Mediu rural, total	1945	268795	13352	282147
	MT	1423	251212	12852	264064
	JT	522	17583	500	18083
	Cu durata mai mare de 12 ore, total	16	1606	84	1690
MT	7	1462	74	1536	
JT	9	144	10	154	
Suma compensațiilor achitate		0	0	0	0

Director tehnic S.A. "RED-Nord"

Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

Albert Mazur

Șef adjunct Punctului de Dispecerat Central

Oleg Lupascu

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

Igor Cocciurovski

Tabelu nr. 4.2 din anexă nr.1 la Regulamentul

cu privire la calitatea serviciilor de transport

și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin

Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE

nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APROB:

Director general

S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie a.2020

Raport cu privire la

numărul anual admis al întreruperilor în livrarea energiei electrice

oricărui consumator final pct.15 alin.2) și 16, alin.2)

pe S.A. "RED-Nord", în anul 2019

Nr. de întreruperi	Nr. de consumatori finali sau utilizatori de sistem, afectați de întreruperi		
	casnici	noncasnici	total
Nr. de consumatori finali din mediul urban, pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 5 întreruperi programate pe parcursul anului			
Inclusiv:			
Consumatori care au suportat 5 întreruperi legate de executarea lucrărilor de racordare, deconectare sau reconectare a instalațiilor de utilizare a consumatorilor la rețea, cîți și în scopul realizării lucrărilor de reconstrucție sau reparație capitală a rețelelor, și nu mai mult de 2 întreruperi admise suplimentar conform Regulamentului	4895	277	5172
Consumatori care au suportat mai mult de 7 întreruperi programate	170	9	179
Nr. de consumatori finali din mediul rural, pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 8 întreruperi programate pe parcursul anului			
Inclusiv:			
Consumatori care au suportat 8 întreruperi legate de executarea lucrărilor de racordare, deconectare sau reconectare a instalațiilor de utilizare a consumatorilor la rețea, cîți și în scopul realizării lucrărilor de reconstrucție sau reparație capitală a rețelelor, și nu mai mult de 2 întreruperi admise suplimentar conform Regulamentului	32709	1428	34137
Consumatori care au suportat mai mult de 10 întreruperi programate	4779	195	4974
Numărul anual de întreruperi neprogramate			
Pentru mediul urban:			
Nr. de consumatori finali, racordați la nivelul de <i>medie tensiune</i> , pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 6 întreruperi neprogramate pe parcursul anului	308	47	355
Nr. de consumatori finali, racordați la nivelul de <i>joasă tensiune</i> , pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 9 întreruperi neprogramate pe parcursul anului	0	0	0
Pentru mediul rural:			
Nr. de consumatori finali, racordați la nivelul de <i>medie tensiune</i> , pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 9 întreruperi neprogramate pe parcursul anului	12361	601	12962
Nr. de consumatori, racordați la nivelul de <i>joasă tensiune</i> , pentru care s-a înregistrat un număr mai mare de 12 întreruperi neprogramate pe parcursul anului	0	0	0
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor	0	0	0
Suma compensațiilor achitate	0	0	0

Director tehnic S.A. "RED-Nord"

Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

Albert Mazur

Șef adjunct Punctului de Dispecerat Central

Oleg Lupășcu

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

Igor Cociurowschi

Tabelul nr. 5 din anexa nr.1 la Regulamentul

cu privire la calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin
Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APPROB:

Director general
S.A. "RED-Nord"

 Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie_a.2020

**Raport cu privire la
Soluționarea situațiilor legate de încălcarea parametrilor
de calitate a energiei electrice pe S.A. "RED-Nord", în anul 2019**

Solicitări privind situațiile legate de supratensiuni și goluri repetate de tensiune	Total:	2707
Solicitări ale consumatorilor finali, privind calitatea energiei electrice livrate	Soluționate în termen mai mare de 24 ore	0
	Total:	40
	Soluționate în termen mai mare de 30 zile	0
	Suma totală a compensațiilor plătite (lei)	0
	Satisfăcute	10
	Respinse	0
	Total	0
Numărul de solicitări a consumatorilor finali privind deteriorarea receptorilor electrice, inclusiv:	Suma totală a prejudiciilor achitate consumatorilor finali (lei)	45715,41

Director tehnic S.A. "RED-Nord"

 Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

 Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

 Albert Mazur


Șef adjunct Punctului de Dispecerat Central

 Oleg Lupascu

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

 Igor Cocuiurovski

Tablelul nr.6 din anexă nr.1 la Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin
Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APPROB:
Director general
S.A. "RED-Nord"

Romeo LOPOTENCU
" 21 " februarie a.2020

**Raport cu privire la
racordarea la rețeaua electrică de distribuție a centralelor electrice
și a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali
pe SA "RED-Nord", în anul 2020**

Eliberarea avizului de racordare solicitanților	Nr. de cereri	Nr. de avize eliberate în termen	Nr. de refuzuri
Cereri de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice ale potențialilor consumatori finali (10 zile)	3161	3159	2
Cereri de racordare la rețeaua electrică de distribuție a centralelor electrice (30 zile)	11	11	0

Director tehnic SA "RED-Nord"

Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

Albert Mazur

Șef adjunct Punctului de Dispecerat Central

Oleg Lupășcu

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

Igor Cociurovski

Tabelul nr. 7 din anexă nr.1 la Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin
Hotărâre Consiliului de Administrație al ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016

APPROB:
Director general
S.A. "RED-Nord"


Romeo LOPOTENCU

" 21 " februarie a.2020

**Raport cu privire la
calitatea relațiilor dintre OSD și consumatorii finali / solicitanți
pe S.A. "RED-Nord", în a. 2019**

pct.37 Anunțarea întreruperilor programate	Numărul efectiv
Total întreruperi programate	10656
Întreruperi programate neanunțate	0
pct.40 Racordarea la rețeaua de distribuție a instalațiilor solicitanților	2324
Numărul de cereri de racordare, inclusiv:	
Numărul de consumatori finali racordați în termen mai mare de 2 zile lucrătoare (consumatori finali potențiali sau existenți)	0
Suma compensațiilor plătite	0
pct.41 Reconnectarea instalației de utilizare a consumatorului la rețeaua de distribuție	10526
Numărul total de consumatori reconectați, inclusiv:	
Numărul de consumatori reconectați în termen mai mare de 2 zile lucrătoare	0
Suma compensațiilor plătite	0

Director tehnic S.A. "RED-Nord"


Viorel Corbu

Avizat:

Șef Serviciului Tehnic de Producere

Pavel Vladimir

Șef Punctului de Dispecerat Central

Albert Mazur

Șef adjunct Punctului de Dispecerat Central

Oleg Lupășcu

Inginer Serviciului Tehnic de Producere

Igor Cociurovski