

**GRAFIC**  
**DECONNECTĂRILOR DE EVANTAI DE NOAPTE**

pentru a.a 2024 - 2025

Nr d/o	Oficiul	Stație Electrică	Sarcina totală, MW	Fider 10 kV neîntreruptibil	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA I	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA II	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA III	Sarcina, MW
1.	BL	Bălți 330/110/10	7,7	4; 6; 12; 18; 20; 24;	5,5			2; 34;	2,2		
	BL	Răut 110/10/	1,6	1A; 2; 15;	0,5	8; 10; 16; PDRE1A -1, 5; 7; 8	1,1				
	BL	Agromașina 110/10	4,0	12; 22; 41; 46;	2,8	47; 49; 50; 52.	1,2				
	BL	Centrală 110/10	14,0	2; 4; 6; 7; 14; 24; 30; 32.	7,5					3; 12; 13; 19; 20; 25; 26; 28; 29; 31;	6,5
	BL	CET-Nord	13,1	39; 41; 44; 74; 76; 78; 79; 80; 85.	9			5; 8; 11; 10; 14; 35; 38; 71; 72; 81;	4,1		
	BL	Alexandreni 110/10	0,3			1	0,3				
	BL	Biliceni 110/10	0,2					3	0,2		
	BL	Chișcăreni 110/10	0,5			1.	0,5				
	BL	Struzești 110 /10	2,4			1; 2; 5; 6; 10; 11; 12.	2,4				
2	FR	Florești 110/35/10	5,7	1; 5; 11; 13; 24	1,5					6; 7; 17; 18; 20; 23;	4,2
	FR	Vertiujeni 110/10	0,9			3; 13; 14.;	0,9				
	FR	Ghindești 35/10/6	1,0			2; 3.	1				
	FR	Gura-Camencii 35/10	1,2			1; 2; 6; 11; 18; 19.	1,2				
	FR	Gura-Căinarului 35/10	1,2			1; 2; 3; 6; 7	1,2				
	FR	Iliciovca 35/10	1,0					1; 3; 6; 7.	1		
	FR	Cugurești 35/10	0,7					1; 3; 15.	0,7		
	FR	Lunga 35/10	0,4					3; 9.	0,4		
	FR	Răduleni 110/35/10	0,5					5; 7; 14.	0,5		

	FR	Cotiujeni 35/10	1,5					4; 9; 11.	1,5		
3	RS	Rîșcani 110/35/10	2,2	1; 16.	0,5					12; 3; 4; 6; 7; 15;	1,7
	RS	Rîșcani 35/10	3,0	3; 7; 18	1,2					1; 2; 13; 15; 19.	1,8
	RS	Costești	1,0	3; 6;	0,8					4; 7;	0,2
	RS	Varatic 110/10	1,0					1; 6; 7; 11; 13.	1		
	RS	Mihăileni 110/10	0,5	2;				1; 3; 4; 9.	0,5		
	RS	Pelinia 110/10	1,8	9.	0,5			3, 4; 5, 8;	1,3		
	RS	Bălți 330/110/10	0,2	14	0,1					26.	0,1
	RS	Glodeni 110/35/10	1,9	8;	0,5	1; 7; 11; 13	1,4				
	RS	Glodeni Uzina de Zahăr 35/10/6	1,5	1A; 12.	0,4	4; 7; 11;	1,1				
	RS	Cobani 110/10	0,6			1; 3; 7; 8.	0,6				
	RS	Camencuța 110/10	0,5			5; 6.	0,5				
	RS	Clococeni 35/10	0,2			2; 6; 7.	0,2				
		<b>PDCI</b>	<b>72,3</b>		<b>30,8</b>		<b>13,6</b>		<b>13,4</b>		<b>14,5</b>
4	SG	Sîngerei 110/35/10	1,5	13;17; 18.	1,1					1; 7; 12;	0,4
	SG	Sîngerei 35/10	2,0	2;	0,5					1A; 3; 7; 8.	1,5
	SG	Alexandreni 110/10	1,0	1A;	0,7					2; 7; 9; 14; 15; 20.	0,3
	SG	Biliceni 110/10	1,0	4	0,2			8; 9; 10	0,8		
	SG	Chișcăreni 110/10	0,9			2; 6; 8; 10; 12.	0,9				
	SG	Coșcodeni 110/10	0,7	4	0,1	3; 5; 8; 9.	0,6				
	SG	Mihailovca 35/10	1,0	2	0,2	1; 5; 7.	0,8				
	SG	Purificare 110/10	0,5	6;	0,1			5; 11.	0,4		
	SG	Rădoia 35/10	1,3	2;	0,1			7; 12; 18.	1,2		
5	FL	Fălești 110/35/10	2,9	2; 8; 16; 19;	1,4					3; 9; 15; 20 ;21; 22;	1,5
	FL	Călinești 35/10/6	0,6			2; 3; 5; 8; 12	0,6				
	FL	Năvîrneț 35/10	0,5			9; 11; 14.	0,5				
	FL	Risipeni 110/10	1,1			2; 3; 4; 12; 14; 17.	1,1				
	FL	Fălești-Uzina de Zahăr 35/10/6	1,6	5;	0,1			1; 3; 8; 9; 13; 14;	1,5		
	FL	Fălești-TUM 110/10	1,5	1;	0,8					10; 16; 41; 46; 47.	0,7
	FL	Balatina 110/35/10	1,1					3; 4; 5; 8; 9;10.	1,1		
6	UN	Ungheni 110/35/10	8,2	17; 20; 30;	2,1					1; 5; 11; 13; 15; 23; 25; 26; 28; 34; 36.	6,1
	UN	Valea Mare 35/10	0,9	14.	0,3	9; 11;	0,6				
	UN	Gherman 35/10	0,4	3;	0,3			1; 6; 7.	0,1		
	UN	Dănuțeni 35/10	1,8	10;				1; 2; 7; 8; 11; 12.	1,8		
	UN	Cornești 110/35/10	1,2	1; 2;	0,1			5; 7; 8; 9.	1,1		
	UN	Pîrlița 35/10	2			1; 2; 4; 7; 10 .	2				
	UN	PD2 Ungheni	1,6	1; 9;	0,8			5; 7; 12.	0,8		
	UN	Cioropcani 110/35/10	1,7			3; 5; 6; 14; 17; 18.	1,7				
7	RZ	Rezina 110/10	2	6; 8; 16.	1,3					12; 14;	0,7

	RZ	Ignăței 35/10	1,3	10;				5; 13.	1,3		
	RZ	Păpăuți 35/10	0,2					3; 4; 9.	0,2		
	RZ	Saharna 35/10/6	0,7			12; 14.	0,7				
	RZ	Solonceni 35/10/6	0,2					3; 6.	0,2		
	RZ	Cinișeuți 110/10	0,5	4; 16	0,4			15; 16;	0,1		
	RZ	Ciorna 35/10/6	0,5	5; 7;	0,3			9	0,2		
	RZ	Coșnița 35/10	0			4; 5; 9; 14; 11; 16; 17; 21	1				
	RZ	Mărcăuți 110/10	0								
	SL	Șoldănești 110/35/10	1	6; 13;	0,3					6; 21.	0,7
	SL	Șoldănești 35/10	1,1	5; 7; 8; 12.	1,1						
	SL	UBA 35/10	2,2			6; 15; 18.	2,2				
		<b>PDC2</b>	<b>46,7</b>		<b>12,3</b>		<b>12,7</b>		<b>10,8</b>		<b>11,9</b>
8	DN	Dondușeni 110/35/10	1,2	5; 6; 15; 16; 17; 18.	1,1					7; 8;	0,1
	DN	Climăuți 110/10	1			1; 2; 7; 10; 12.	1				
	DN	Vîsoca 35/10	1	3;		6; 9; 14.	1				
	DN	Horodiște 35/10	0,2							2; 6.	0,2
	DN	Maramonovca 35/10	0,1							1.	0,1
	DN	Tîrnova 35/10	2,1	3;				1; 9; 11; 13; 15; 17.	2,1		
	DN	Combinatul de carne 35/10	1	1; 2; 17; 18.	0,7					11;	0,3
	DN	Călărășeuca 110/10	0,3	17.	0,3						
9	DR	Drochia 110/35/10	8,5	11; 13; 17; 18; 20; 24; 26; 30.	6,4					2; 5; 7; 9; 12; 16; 22;	2,1
	DR	Șuri 110/10	0,7	6;	0,4			8	0,3		
	DR	Țarigrad 35/10	0,9					1; 2; 5.	0,9		
	DR	Nădușita 35/10	0,9					1; 2; 5; 11; 14.	0,9		
	DR	Zgurița 35/10	1,9			1; 2; 5; 10; 12; 15; 16; 17; 18.	1,9				
	DR	Maramonovca 35/10	0,1	2.	0,1						0,1
10	OC	Ocnita 110/35/10	2,4	3; 7; 8; 10; 12; 13; 17; 23; 26;	1,8					6; 30.	0,6
	OC	Otaci 110/10/	1,5	17;	0,2			6; 9; 10; 12; 13; 15; 19; 21; 22.	1,3		
	OC	Călărășeuca 110/10	0,2	18; 16	0,2						
	OC	Lencăuți 110/10	0,3			3; 5; 7; 13; 6.	0,3				
	OC	Mihălășeni 35/10	0,7			4; 5; 7; 8; 11; 14	0,7				
	OC	Hîncăuți 35/10	0,1			7.	0,1				
11	SR	Soroca 110/35/10	1,4	3; 7; 8; 12; 23; 28.	0,8					16; 19;	0,6
	SR	Bădiceni 110/35/10	0,8	4;	0,2			7; 8; 16; 17; 18.	0,6		
	SR	Vărăncău 110/10	1,3	5;		4; 7.	1,3				
	SR	ZTO 110/10	2					4; 5; 7; 8; 10.	2		
	SR	Zastîncea 110/10	2,7	4; 7; 8; 14; 16; 18.	1					3; 13; 15; 17; 18.	1,7

	SR	Oclanda 110/10	0,1			3; 7.	0,1				
	SR	Bulboci 35/10	0,6			10; 15.	0,6				
	SR	Egoreni 35/10	0,4			4; 8.	0,4				
	SR	Iorjina 35/10	0,3	16	0,2	3; 15;	0,1				
12	BR	Briceni 110/10	3,3	3; 4; 7; 19; 24; 26; 27.	2,6					17; 20; 22;	0,7
	BR	Beleavineț 110/10	2,3			3; 6; 9; 12; 15.	2,3				
	BR	Colicăuți 110/10	1,4	5; 7	1,4						
	BR	Larga 110/10	0,7	4; 15.	0,3		3; 12;		0,4		
	BR	Lipcani 110/10	2,4	9; 15;	0,8					7; 8; 10; 16; 17.	1,6
	BR	Tețcani 110/10	1,3	5;	0,9		3; 7; 13.		0,4		
13	ED	Edineț 110/35/10	5,2	2; 3; 5; 8; 9; 11; 15; 16;	3,2					5; 6; 17	2
	ED	Burlănești 110/10	1,9	15; 14	0,7	11; 16.	1,2				
	ED	Cuconești 110/10	1,6	3; 7;	1	4; 8.	0,6				
	ED	Brătușeni 35/10	1,6	6;				4; 9.	1,6		
	ED	Hîncăuți 35/10	0,3	5.				2; 5.	0,3		
	ED	Cupcini 35/10	0,7	3; 16	0,5					8; 15; 18.	0,2
	<b>PDC3</b>		<b>57,4</b>		<b>24,8</b>		<b>11,6</b>		<b>10,8</b>		<b>10,3</b>
	Total		<b>176,4</b>		<b>67,90</b>		<b>37,90</b>		<b>35,00</b>		<b>36,7</b>

Șef PDC SA „RED-Nord”

Albert MAZUR