

Conform Hotărârii nr.820

din 11.12.2024

Aprob
Director Tehnic S.A. "RED-Nord"

_____ **Viorel CORBU**

GRAFIC
DECONECTĂRILOR DE EVANTAI ZIUA

pentru a. 2025

Nr d/o	Oficiul	Stație Electrică	Sarcina totală, MW	Fider 10 kV neîntreruptibil	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA I	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA II	Sarcina, MW	Fider 10 kV. TREPTA III	Sarcina, MW
1.	BL	Bălți 330/110/10	5,0	2; 6; 12; 18; 20; 24; 34	5						
	BL	Răut 110/10/	1,3	1A; 2; 15;	1	8; 10; 16;	0,3				
	BL	Agromașina 110/10	4,0	12; 22; 41; 46;	3,2	47; 49; 50;	0,8				
	BL	Centrală 110/10	12,0	2; 4; 6; 7; 14; 13; 20; 24; 25; 30; 32.	10,8	1; 3; 26; 28; 29; 31;	1,2				
	BL	CET-Nord	12,1	39; 41; 74; 76; 78; 79; 80; 81; 85	9,8	5; 8; 11; 10; 14; 35; 38; 44; 71; 72;	2,3				
	BL	Alexandreni 110/10	0,3			1	0,3				
	BL	Biliceni 110/10	0,0	3	0						
	BL	Chișcăreni 110/10	0,5			1.	0,5				
	BL	Struzești 110 /10	2,4	1; 2; 5; 6; 11; 12.	2,2	10	0,2				
	2	FR	Florești 110/35/10	4,7	1; 5; 11; 13; 24; 6; 7; 17; 18; 20	4,2	23;	0,5			
FR		Vertiujeni 110/10	0,3	3; 13; 14.	0,3						
FR		Ghindești 35/10/6	1,0	2	0,9	3.	0,1				
FR		Gura-Camencii 35/10	0,9	2; 6; 18; 19.	0,8	1; 11;	0,1				
FR		Gura-Căinarului 35/10	1,0	3	0,3	1; 2; 6; 7	0,7				
FR		Ilicioanca 35/10	1,0	1; 3; 6; 7.	0,8	3	0,2				
FR		Cugurești 35/10	0,7	1; 3; 15.	0,7						
FR		Lunga 35/10	0,4	3, 9.	0,4						

	FR	Răduleni 110/35/10	0,5	5	0,4	7;	0,1			
	FR	Cotiujeni 35/10	0,7	4;	0	9; 11	0,7			
3	RS	Rîșcani 110/35/10	2,2	1; 4; 6; 16	1	2; 3; 7; 15.	1,2			
	RS	Rîșcani 35/10	2,9	1; 2; 3; 7; 15; 18; 19; 18	2,6	13;	0,3			
	RS	Costești	1,0	3;4; 6; 7	1					
	RS	Varatic 110/10	1,0	1; 6; 11; 13.	1					
	RS	Mihăileni 110/10	0,3	1; 2; 3; 4; 9.	0,3					
	RS	Pelinia 110/10	1,8	3; 4; 5; 9; 8;	1,8					
	RS	Bălți 330/110/10	0,3			14; 26	0,3			
	RS	Glodeni 110/35/10	1,9	8; 11	1,5	1; 7;	0,4			
	RS	Glodeni Uzina de Zahăr 35/10/6	1,4	1A; 12; 13	0,4	4; 7; 11;	1			
	RS	Cobani 110/10	0,6	1; 8.	0,3	3; 7;	0,3			
	RS	Camencuța 110/10	0,5	5; 6.	0,5					
	RS	Clococeni 35/10	0,2			2; 6; 7.	0,2			
		PDCI	62,9		51,2		11,7		0	0
4	SG	Sîngerei 110/35/10	0,6	7, 12; 13; 17; 18.	0,4	1	0,2			
	SG	Sîngerei 35/10	1,3	2; 1A; 7; 8.	0,9	3	0,4			
	SG	Alexandreni 110/10	1,0	1AAL; 2, 9.	0,9	7; 14; 15; 20.	0,1			
	SG	Biliceni 110/10	0,0	4; 10.		8; 9;	0			
	SG	Chișcăreni 110/10	0,9	2; 6; 8;	0,8	10; 12.	0,1			
	SG	Coșcodeni 110/10	0,7	3; 4; 8; 9.	0,6	5;	0,1			
	SG	Mihailovca 35/10	0,7	1; 2; 5;	0,6	7.	0,1			
	SG	Purificare 110/10	0,6	6; 11	0,5	5	0,1			
	SG	Rădoaia 35/10	0,8	2; 7; 18.	0,7	12	0,1			
5	FL	Fălești 110/35/10	2,9	2; 8; 16; 19; 3; 9; 15; 21; 22;	2,7	20	0,2			
	FL	Călinești 35/10/6	0,6	2; 3; 8; 12	0,5	5;	0,1			
	FL	Năvîrneț 35/10	0,5	9; 11;	0,4	14.	0,1			
	FL	Risipeni 110/10	1,1	2; 3; 12; 17.	0,7	4; 14;	0,4			
	FL	Fălești - Zahăr 35/10/6	1,6	1;8; 9;	1,0	3; 13; 14;	0,6			
	FL	Fălești-TUM 110/10	0,4	1; 10; 16.	0,4	41; 46; 47.	0,1			
	FL	Balatina 110/35/10	1,1	3; 8; 9;	0,8	5; 10.	0,3			
6	UN	Ungheni 110/35/10	6,9	11; 17; 20; 28; 30; 34;	4,2	1; 5; 13; 15; 23; 25; 26; 36	2,6			
	UN	Valea Mare 35/10	0,8	9; 14.	0,7	11	0,1			
	UN	Gherman 35/10	0,4	3; 7	0,3	1; 6	0,1			
	UN	Dănuțeni 35/10	1,5	7; 8;	0,4	1; 2; 10; 11;2.	1,1			
	UN	Cornești 110/35/10	1,2	1; 2; 5; 7; 8; 9.	1,2					
	UN	Pîrlița 35/10	1,9	1; 2; 4; 10	1,1	7;	0,8			
	UN	PD2 Ungheni	1,5	1; 9; 12	1,4	5; 7	0,1			
	UN	Cioropcani 110/35/10	1,6	5; 14; 17; 18.	1	3; 6;	0,6			

7	RZ	Rezina 110/10	2	6; 8;12; 16.	1,9	14	0,1			
	RZ	Ignăței 35/10	0,8	5; 10; 13	0,8					
	RZ	Păpăuți 35/10	0,2	3; 4; 9.	0,2					
	RZ	Saharna 35/10/6	0,7	12; 14.	0,7					
	RZ	Solonceni 35/10/6	0,2	3	0,1	6	0,1			
	RZ	Cinișeuți 110/10	0,9	4; 15; 16	0,9					
	RZ	Ciorna 35/10/6	0	5; 7; 9.	0					
	RZ/DB	Coșnița 35/10	1,6	4; 5; 14; 16; 17; 21	1,3	9	0,1			
	RZ	Mărcăuți 110/10	0,8	13	0,8					
	SL	Șoldănești 110/35/10	0,9	6	0,1	13; 21	0,8			
	SL	Șoldănești 35/10	0,8	7; 8; 12.	0,7	5	0,1			
	SL	UBA 35/10	1,4	6; 15; 18.	1,4					
		PDC2	40,9		31,1		9,6		0	0
8	DN	Dondușeni 110/35/10	1,5	0; 5; 16; 17; 18.	1,4	7 (PD1DN16); 8 (PD1DN16);	0,1			
	DN	Climăuți 110/10	1	1; 2; 7; 12.	0,9	10;	0,1			
	DN	Vîsoca 35/10	0,7	1; 3; 9; 14.	0,6	6	0,1			
	DN	Horodiște 35/10	0,2	2; 6.	0,2					
	DN	Maramonovca 35/10	0,1	1.	0,1					
	DN	Tîrnova 35/10	1,6	1; 3; 9; 17	0,7	11; 13; 15	0,9			
	DN	Combinatul de carne 35/10	1	1; 2; 11; 17; 18.	1					
	DN	Călărășeuca 110/10	0,3	17.	0,3					
9	DR	Drochia 110/35/10	7,3	3; 11; 13; 17; 18; 20; 24;26; 30; 2; 5; 7; 9; 12; 16; 20; 22;	6,4	2, 7; 13	0,9			
	DR	Șuri 110/10	0,7	6; 8	0,7					
	DR	Țarigrad 35/10	0,9	1; 2; 5.	0,9					
	DR	Nădușita 35/10	0,9	1; 2; 5; 11; 14.	0,9					
	DR	Zgurița 35/10	1,9	1; 2; 5; 10; 12; 15; 16; 17; 18.	1,9	10; 12;	0,2			
	DR	Maramonovca 35/10	0,1	2.	0,1					
10	OC	Ocnita 110/35/10	1,9	3; 7; 8; 10; 12; 13; 17; 23; 26;	1,6	6; 30.	0,3			
	OC	Otaci 110/10/	1,4	9; 10; 12; 13; 17;	1,2	6; 15; 19; 21; 22;	0,2			
	OC	Călărășeuca 110/10	0,7	18, 21;	0,7					
	OC	Lencăuți 110/10	0,3			3; 5; 7; 13; 6.	0,3			
	OC	Mihălășeni 35/10	0	4; 5; 7; 11; 14;	0	8	0			
	OC	Hîncăuți 35/10	0,1			7.	0,1			
11	SR	Soroca 110/35/10	1,2	3; 8; 12; 23;	0,9	7; 16;	0,3			
	SR	Bădiceni 110/35/10	0,4	4; 7; 16; 18.	0,3	8; 17	0,1			
	SR	Vărăncău 110 /10	1,2	4; 5; 7.	1,2					
	SR	ZTO 110/10	2	1; 5; 8; 10	0,9	4;	1,1			

	SR	Zastinca 110/10	2	4; 7; 8; 14; 15; 16; 18.	1,7	3; 13	0,3			
	SR	Oclanda 110/10	0,4	3; 7	0,4					
	SR	Bulboci 35/10	0,6	10; 15	0,6					
	SR	Egoreni 35/10	0	4; 8	0					
	SR	Iorjinița 35/10	0	3; 16	0	15;	0,1			
12	BR	Briceni 110/10	1,6	3; 4; 7; 17; 19; 20; 22; 24; 26; 27.	1,5	6	0,1			
	BR	Beleavineț 110/10	1,1	6; 3; 9; 12;	1	15.	0,1			
	BR	Colicăuți 110/10	1,3	3; 5; 7;	1,3					
	BR	Larga 110/10	0,6	4;12; 15.	0,5	3	0,1			
	BR	Lipcani 110/10	2,3	7; 9; 15; 16; 17	2	8; 10	0,3			
	BR	Tețcani 110/10	0,8	5; 7; 13	0,6	3	0,2			
13	ED	Edineț 110/35/10	4,7	2; 3; 8; 9; 11; 15; 16; 17.	3,75	5; 6; 16	0,8			
	ED	Burlănești 110/10	0	11; 14; 15; 16	0					
	ED	Cuconești 110/10	1,6	3; 4; 5; 7; 8	1,6					
	ED	Brătușeni 35/10	1,6	4; 6; 9	1,6					
	ED	Hîncăuți 35/10	0,3	2, 5	0,3					
	ED	Cupcini 35/10	0,8	3; 8; 16	0,5	15; 18.	0,3			
PDC3			47,1		40,25		7		0	0
Total			150,9		122,55		28,30		0,00	0

Șef PDC SA „RED-Nord”

Albert MAZUR