

**Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului rețelei de distribuție
pe anul 2014**

Nr.	Indicatorul	Unitate măsură	Trimestrul I	Trimestrul II	Semestrul I	Trimestrul III	Pentru 9 luni	Trimestrul IV	Anual
1.	Lungimea liniilor electrice, total	km	12733	12719,29	12719,29	12734,6	12734,6	12698,276	12698,3
	6 -10 kV	km	4453	4454,5	4454,5	4459,9	4459,9	4450,9	4450,9
	0,4 kV	km	8280	8264,79	8264,79	8274,7	8274,7	8247,358	8247,35
2.	Numărul transformatoarelor în exploatare	unit	3389	3399	3399	3403	3403	3488	3488
3.	Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare	MVA	621,785	623,01	623,01	623,41	623,41	644,355	644,355
7.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție la 6-10 kV 0,4 kV	unit	302088	302610	302610	303013	303013	303220	303220
		unit	1170	1173	1173	1166	1166	1158	1158
		unit	300918	301437	301437	301847	301847	302062	302062
8.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de	unit	327	296	623	326	949	338	1287
10.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de	unit casn	171	206	377	388	765	255	1020
11.	Cantitatea totală de energie electrică intrată în rețelele electrice de distribuție	mil. kWh	174,834	154,666	329,5	155,338	484,838	186,073	670,911
12.	Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică în rețelele de distribuție - total	mil. kWh	10,868	11,636	22,504	12,514	35,018	21,016	56,034
		%	6,21	7,52	6,83	8,06	7,2	11,29	8,94
13.	Cantitatea de energie electrică distribuită - total	mil. kWh	163,656	142,79	306,446	142,643	449,089	164,566	613,655
	110-35 kV	mil. kWh	0,233	0,216	0,449	0,248	0,697	0,25	0,947
	6-10 kV	mil. kWh	36,835	36,654	73,489	35,125	108,614	41,088	149,702
	0,4 kV	mil. kWh	126,588	105,92	232,508	107,27	339,778	123,228	463,006
15.	SAIDI - indicele timpului mediu de intrerupere	minute	16,32	45,07	61,18	76,7	137,89	27,06	165,12
16.	SAIFI, frecvența medie a intreruperilor	intreruperi	0,21	0,6	0,8	1,02	1,82	0,34	2,16
17.	CAIDI, durata medie a unei intreruperi pentru consumatorul final	minute	78	75	76	75	76	81	76