

**Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului rețelei de distribuție
pe anul 2015**

Nr.	Indicatorul	Unitate măsură	Trimestrul I	Trimestrul II	Semestrul I	Trimestrul III	Pentru 9 luni	Trimestrul IV	Anual
1.	Lungimea liniilor electrice, total	km	12733	12719,29	12719,29	12734,6	12734,6	12727,1	12727,1
	6 -10 kV	km	4453	4454,5	4454,5	4459,9	4459,9	4474,8	4474,8
	0,4 kV	km	8280	8264,79	8264,79	8274,7	8274,7	8252,3	8252,3
2.	Numărul transformatoarelor în exploatare	unit	3457	3467	3467	3471	3471	3472	3472
3.	Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare	MVA	633,702	634,3	634,3	635,2	635,2	635,347	635,347
7.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție la 6-10 kV	unit	302911	303423	303423	295815	295815	296340	296340
	0,4 kV	unit	1153	1167	1167	1139	1139	1139	1139
		unit	301758	302256	302256	294676	294676	295201	295201
8.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de	unit	347	455	802	367	1169	336	1505
10.	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de	unit casn	222	259	481	182	663	121	784
11.	Cantitatea totală de energie electrică intrată în rețelele electrice de distribuție	mil. kWh	184,686	159,905	344,591	114,083	458,674	136,106	594,78
12.	Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică în rețelele de distribuție - total	mil. kWh	10,993	12,286	23,279	9,901	33,18	22,922	56,102
		%	6,62	8,5	7,5	8,68	7,23	16,84	9,08
13.	Cantitatea de energie electrică distribuită - total	mil. kWh	168,2	143,076	311,276	140,997	452,273	136,106	588,379
	110-35 kV	mil. kWh	0,255	0,153	0,408	0,101	0,509	0	0,509
	6-10 kV	mil. kWh	37,719	34,462	72,181	25,415	97,596	22,735	120,331
	0,4 kV	mil. kWh	130,226	108,461	238,687	115,481	354,168	113,371	467,539
15.	SAIDI - indicele timpului mediu de intrerupere	minute	26	51	77	33	110	40	150
16.	SAIFI, frecvența medie a intreruperilor	intreruperi	0,32	0,49	0,82	0,37	1,2	0,39	1,59
17.	CAIDI, durata medie a unei intreruperi pentru consumatorul final	minute	80	104	95	87	92	99	94

Șef SMEE SA "RED-Nord"

Iu. Lesnic

ex. S. Rîngaci