Registrul avizelor de racordare_in asteptare_ S.A. RED Nord

Nr.	Oficiul	Tipul	Denumirea solicitantului	Locul de consum	Locul amplasării instalației de utilizare pentru carese solicită racordarea	Punctul de racordare la rețea	U. kV	Puterea electrică solicitată kW.	Data primirii solicitării privind includerea în lista de așteptare	Informaţii cu privire la capacităţile reţelei electrice în punctul solicitat/porţiunea reţelei electrice la care se solicită racordarea
1	UN	N	S.R.L.“TORSADEX” S.C.	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Zagarancea, extravilan	LEA 10kV 26UN, st. 88	10	1000	22.02.2022	Capacitatea limitată în contectul avizelor deja emise. Limitarea este cauzată de suprasarcină în regimuri n-1 pe LEA 10kV Bordurești-Nisporeni.
2	UN	N	S.R.L.“INGINERCPONS”	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Zagarancea, extravilan	LEA 10kV 26UN, st. 88	10	1000	22.02.2022	Capacitatea limitată în contectul avizelor deja emise. Limitarea este cauzată de suprasarcină în regimuri n-1 pe LEA 10kV Bordurești-Nisporeni.
3	OC	N	S.R.L.“ALTERNO ENERGY PLUS”	Sursă regenerabilă de energie electrică	r-nul. Ocnița, sat. Bîrnova	LEA 10kV 6OC, st. 36	10	1500	20.04.2022	Lipsa posibilitatii acomodarii injectiei respective in contextul avizelor deja eliberate
4	OC	N	S.R.L.“ALTERNO ENERGY PLUS”	Sursă regenerabilă de energie electrică	r-nul. Ocnița, sat. Bîrlădeni	LEA 10kV 5ML, st. 338	10	1500	20.04.2022	Lipsa posibilitatii acomodarii injectiei respective in contextul avizelor deja eliberate