

Registrul cerilelor pentru avize de racordare refuzate S.A. RED Nord anul 2021

Nr.	Oficiul	Tipul	Locul de consum	Locul amplasării instalației de utilizare pentru carese solicită racordarea	Punctul de racordare la rețea	U. kV	Puterea electrică solicitată în kW.	Data eliberării scrisorii de refuz	Motivul refuzului
1	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Soloneț, extravilan	LEA 10kV 5VN, st. 184/108	10	1500	23.12.2020	Imposibilitatea tehnică de a distribui așa putere
2	UN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Sinești, extravilan	LEA 10kV 9CT, st. 174	10	1000	18.12.2020	Imposibilitatea injectării în SE Cornești 110/35/10 a puterii solicitate
3	UN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Sinești, extravilan	LEA 10kV 9CT, st. 174	10	900	18.12.2020	Suprasarcină la tranzitarea energiei electrice pe liniile 110kV
4	UN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	com. Zagarancea, extravilan		10	16000	04.11.2020	Imposibilitatea de a distribui la așa putere solicitată
5	SL	N	Supraveghere video	sat. Cotiujenii Mari	LEA 0,4kV PT381CJ9F1, st. 10	0,22	0,01	21.10.2020	Suspendarea cutilajului pe stâlpii Societății complică semnificativ lucrările de mentenanță a rețelelor
6	UN	C	Casă de locuit	sat. Florițoia Veche, extravilan	LEA 0,4kV PT217DT8F1, st. 8/8	0,22	4,5	09.09.2020	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
7	UN	N	Supraveghere video	or. Ungheni, intravilan	LEA 0,4kV PT72UN30F1, st. 4	0,22		02.09.2020	Suspendarea cutilajului pe stâlpii Societății complică semnificativ lucrările de mentenanță a rețelelor
8	FL	C	Casă de locuit	sat. Hitrești	LEA 10kV TUM16, st. 99/2	0,4	40	16.02.2021	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
9	RZ	C	Casă de locuit	sat. Molovata Nouă				18.02.2021	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
10	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică/eoliană	com. Hincăuți	LEA 10kV 2HN, st. 47	10	1500	28.04.2021	Imposibilitatea injectării în SE Hincăuți 35/10kV a puterii solicitate
11	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică/eoliană	com. Hincăuți	LEA 10kV 2HN, st. 47	10	1500	21.05.2021	Imposibilitatea injectării în SE Hincăuți 35/10kV a puterii solicitate
12	SR	C	Garaj (teritoriul cooperativelor de garaje)	str. Aumobiliștilor, nr2		0,22	4,5	13.07.2021	Lipsa rețelelor electrice
13	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Mihăileni	LEA 10kV 1 RS35, st. 112	10	1000	03.08.2021	Imposibilitatea injectării în SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
14	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Mihăileni	LEA 10kV 1 RS35, st. 112	10	1000	03.08.2021	Imposibilitatea injectării în SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
15	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Vișoara	LEA 0,4kV PT504CCN3F2, st. 21	0,4	15	16.08.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
16	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Corpaci	LEA 0,4kV PT291CCN3F3, st. 10/2	0,4	15	16.08.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
17	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Șt. Cel Mare 45/A	LEA 0,4kV, PT251FR24F1, st.	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
18	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. 31 August	LEA 0,4kV, PT68FR11F1, ST	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
19	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Serghei Ciobanu 1a	LEA 0,4kV, PT109FR6F3, ST	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
20	RZ	C	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Peciște	LEA 0,4kV, PT212IG13F1, st	0,4	10		Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere
21	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Bădiceni	LEA 10kV 8BD, st. 22	10	1500	16.11.2021	Imposibilitatea injectării în SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
22	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Dm.Cantemir, nr. 18	LEA 0,4kV, PT97FR1F1, ST	0,4	12	24.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitată de producere