

Registrul cerilelor pentru avize de racordare refuzate S.A. RED Nord anul 2024

Nr. d/o	Oficiul	Tipul (C-casnic, N-Noncasnic)	Locul de consum/ producere	Locul amplasării instalației de consum/ producere pentru carese solicită racordarea	Adresa electrica	U. kV	Puterea electrică solicitată, kW.	Data primirii solicitării	Informații cu privire la capacitățile rețelei electrice în punctul solicitat/porțiunea rețelei electrice la care se solicită racordarea
1	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Edineț, sat. Cuconești, extravilan	LEA 10kV, 8CCN, st. 22/3	10	500	06.12.2023	Imposibilitatea injectării în SE Cuconești 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
2	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Fălești, com. Natalievca, extravilan	LEA 10kV, Răut 110/10, F1A, st. 116/27	10	500	02.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Răut 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
3	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, com. Țambula, extravilan	LEA 10kV, 3BN, st. 247	10	3000	04.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Biliceni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
4	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Șoldănești, sat. Parcani, extravilan	LEA 10kV, 8SL35, st. 136	10	1000	16.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Șoldănești 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
5	UN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ungheni, com. Morenii Noi, extravilan	LEA 10kV, 9VM, st. 165	10	999	17.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Valea Mare 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
6	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, sat. Racovăț, extravilan	LEA 10kV, 5VN, st. 112/47	10	990	22.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Vărăncău 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
7	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Ocnîța, com. Vălcineț,	LEA 10kV, 13OT	10	2x1500	24.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Otaci 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
8	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Edineț, sat. Hincăuți, extravilan	LEA 10kV, 5HN, st. 198	10	500	26.01.2024	Imposibilitatea injectării în SE Hincăuți 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
9	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, com. Șuri, extravilan	LEA 10kV, 9DR, st. 187/2	10	990	01.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Drochia 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
10	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul Edineț, com. Burlănești, extravilan	LEA 10kV, 16BS, st.	10	2300	05.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Burlănești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
11	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, com. Ghiduleni, sat. Roșcanii de Sus	LEA 10kV, 10IG, st. 119	10	990	07.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ignăței 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
12	OC	N	AR/fotovoltaic- Prelungire AR456 din 15.02.2022	r-nul. Ocnîța, sat. Naslavcea	LEA 10kV, 13OC, st. 257/6	10	500	08.02.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" conf. p. 36-38, Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019
13	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, majorarea puterii	r-nul. Șoldănești, com. Dobrușa, extravilan	LEA 10kV, 9CJ, st. 223/79	10	149	12.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Cotiujeni 35/10 a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
14	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, majorarea puterii	r-nul. Șoldănești, com. Dobrușa, extravilan	LEA 10kV, 9CJ, st. 223/79	10	149	12.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Cotiujeni 35/10 a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
15	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, sat. Păpăuți, extravilan	LEA 10kV, 4PP, st. 7/49	10	930	13.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Papăuți 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

16	UN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	mun. Ungheni, intravilan	LEA 10kV, 30UN	10	475	14.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ungheni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
17	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Rezina, str. Florilor, nr. 7	LEA 10kV, 6RZ, st. 2	10	2200	14.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rezina 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
18	SR	N	AR- Prelungire din anului 2018	r-nul. Soroca, sat. Sobari, extravilan	LEA 0,4kV, ID290BD8	0,4	5	15.02.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". A expirat termenul de valabilitate.
19	DN	N	AR- Prelungire din anului 2017	r-nul. Dondușeni, sat. Țaul	LEA 0,4kV, ID210/ID660	0,23	5	20.02.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". A expirat termenul de valabilitate.
20	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, sat. Bilicenii Vechi, extravilan	LEA 10kV, 12SG110, st. 114/30	10	950	23.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sîngerei 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
21	UN	C	Lipsă rețele electrice de distribuție	r-nul. Ungheni, com. Măcărești	sat. Măcărești	0,23	4,5	26.02.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" art. 45, Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție HOTĂRÂRE ANRE Nr. 94/04.04.2019. Lipsa de rețele de distribuție.
22	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Ciuciulea, extravilan	LEA 10kV, 9BT, st. 165/102	10	2500	26.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Balatina 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
23	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, sat. Coșcodeni, extravilan	LEA 10kV, 5CD	10	2x990	26.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Coșcodeni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
24	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	mun. Edineț, extravilan	LEA 10kV, 16ED, ST. 57/1	10	990	26.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Edineț 110/35/10 a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
25	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, com. Ghiduleni, sat. Roșcanii de Sus	LEA 10kV, 10IG, st. 127	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ignăței 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
26	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, com. Ghiduleni, sat. Roșcanii de Sus	LEA 10kV, 10IG, st. 128	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ignăței 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
27	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, com. Șuri, extravilan	LEA 10kV, 6SUR, st. 31	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Șuri 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
28	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 17CLR, st. 144	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Călărășeuca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
29	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnîța, sat. Dîngeni, extravilan	LEA 10kV, 14ML, st. 147	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Mihălășeni 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
30	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Arionești, extravilan	LEA 10kV, 17CLR, st. 144/55	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Călărășeuca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
31	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Arionești, extravilan	LEA 10kV, 17CLR, st. 144/54	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Călărășeuca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
32	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Cernoleuca, extravilan	LEA 10kV, 1CLM, st. 65	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Climăuți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

33	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Cernoleuca, extravilan	LEA 10kV, 1CLM, st. 71	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Climăuți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
34	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Arionești, extravilan	LEA 10kV, 17CLR, st. 144/61	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Călărășeuca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
35	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Țarigrad	LEA 10kV, 12DR, st. 142	10	300	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Drochia 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
36	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Cernoleuca, extravilan	LEA 10kV, 1CLM, st. 59	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Climăuți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
37	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Cernoleuca, extravilan	LEA 10kV, 1CLM, st. 62	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Climăuți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
38	BL	M	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 6ST, st. 78/15	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
39	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 6ST, st. 78/16	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
40	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 6ST, st. 78/15	10	990	28.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
41	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	mun. Soroca str. Miron Costin, nr. 12,	LEA 10kV, 23SR, st. 94/10	10	950	29.02.2024	Imposibilitatea injectării în SE Soroca 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
42	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Șuri	LEA 10kV, 6SUR, st. 9	10	1280	01.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Șuri 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
43	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Fălești, com. Natalievca, extravilan	LEA 10kV, 2RT, st. 100	10	990	01.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Răut 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
44	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Vădeni, extravilan	LEA 10kV, 14RL, st. 254	10	990	01.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Răduleni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
45	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Danu, extravilan	LEA 10kV, 6CM, st. 120	10	2500	06.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Camencuța 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
46	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnîța, com. Văcineț, extravilan	LEA 10kV, 19OT	10	2000	12.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Otaci 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
47	OC	N	AR/fotovoltaic- Prelungire nr. 1187, 2418, 2675, 2676, 4333, 4670,189	r-nul. Ocnîța, com. Ocnîța, extravilan	LEA 10kV, 11ML, st. 180	10	1500	12.03.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" conf. p. 36-38, Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019. Nu au fost prezentate actele corespunzătoare.
48	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnîța, sat. Bîrnova, extravilan	LEA 10kV, 3OC, st. 52	10	500	20.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ocnîța 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
49	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, com. Danu, extravilan	LEA 10kV, 6CM, st. 89	10	990	20.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Camencuța 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

50	DR	C	AR/fotovoltaic- Prelungire nr. 2245 din 19.08.2019	r-nul. Drochia, sat. Zgurița	LEA 10kV, 1ZG, st. 45	10	1000	27.03.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" conf. p. 36-38, Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019. Nu au fost prezentate actele corespunzătoare.
51	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Nicoreni, extravilan	LEA 10kV, 2TG, st. 149/14	10	1000	28.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Țarigrad 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
52	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, com. Baroncea, extravilan	LEA 10kV, 11ND, st. 59	10	1000	28.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Nădușita 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
53	DR	C	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Gribova	LEA 0,4kV, PT11ND14F2, st. 24/1	0,23	10	29.03.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" art. 39(2)b., LEGII NR.LP10/2016 din 26.02.2016. Depășește puterea contractată cu furnizorul.
54	RS	N	Unitate de supraveghere video	r-nul. Rîșcani	ID 0,4kV, PT577PL9	0,23	2	29.03.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" art. 47 alineat (8) al Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică. Lipsa de rețele de distribuție.
55	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Cremenciug, extravilan	LEA 10kV, 8BD, st. 93	10	3x990	29.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
56	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Briceni, com. Larga, extravilan	LEA 10kV, 4LG, st. 115	10	2000	29.03.2024	Imposibilitatea injectării în SE Larga 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
57	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dubăsari, sat. Coșnița, extravilan	LEA 10kV, 14CS, st. 30/24	10	997	01.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Coșnița 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica, Premier Energy nr. 0604.111277-20240618
58	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Briceni, sat. Cotiujeni, extravilan	LEA 10kV, 6BV, st. 214/5	10	2000	05.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Beleavinți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
59	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Briceni, sat. Cotiujeni, extravilan	LEA 10kV, 15LG, st. 87	10	2000	05.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Larga 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
60	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Fălești, sat. Făleștii Noi	Î. S. " Moldelectrica "	0,4	200	09.04.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Fider direct.
61	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, sat. Mateuți, extravilan	LEA 10kV, 9CR, st. 156/32	10	1000	08.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ciorna 35/10/6 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
62	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Regina Maria, extravilan	LEA 10kV, 15BB, st. 117	10	1000	08.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bulboci 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
63	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dubăsari, sat. Coșnița, extravilan	LEA 10kV, 11CS, st. 56	10	1000	12.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Coșnița 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica și Premier Energy
64	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Maramovca, extravilan	LEA 10kV, 1MM, st. 54/74	10	990	17.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Maramovca 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
65	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Maramovca, extravilan	LEA 10kV, 1MM, st. 54/75	10	990	17.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Maramovca 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

66	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul Rîșcani, or. Costești, Păscăuți	LEA 10kV, 7CS, st. 52/40	10	4000	18.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Costești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
67	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul Rîșcani, or. Costești, extravilan	LEA 10kV, 4CS, st. 98	10	4500	18.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Costești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
68	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, sat. Chișcăreni	LEA 10kV, 5CD, st. 151	10	2x950	25.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Coșcodeni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
69	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Chetrosu	LEA 10kV, 2ZG, st. 160/27	10	950	25.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zgurița 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
70	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, com. Țambula, extravilan	LEA 10kV, 3BN, st. 166	10	950	25.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Biliceni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
71	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	mun. Soroca str. Miron Costin, nr. 12	LEA 10kV, 23SR	10	950	30.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Soroca 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
72	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Mihăileni, extravilan	LEA 10kV, 1RS35	10	4500	14.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rîșcani 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
73	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Mihăileni, extravilan	LEA 10kV, 13VR	10	4500	14.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Varatic 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
74	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Florești, sat. Băhrînești, extravilan	LEA 10kV, 18FR	10	2000	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Florești 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
75	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Parcani, extravilan	LEA 10kV, 15ZS	10	3000	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zastîncea 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
76	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, sat. Alexăndreni, extravilan	LEA 10kV, 2AL	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Alexăndreni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
77	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Sîngerei, sat. Alexăndreni, extravilan	LEA 10kV, 1AL, st. 18	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Alexăndreni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
78	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Florești, sat. Vărvăreuca, extravilan	LEA 10kV, 20FR	10	4000	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Florești 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
79	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Briceni, com. Pererîta, extravilan	LEA 10kV, 13TT	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Tețcani 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
80	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Briceni, com. Pererîta, extravilan	LEA 10kV, 13TT	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Tețcani 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
81	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Briceni, com. Pererîta, extravilan	LEA 10kV, 13TT	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Tețcani 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
82	BR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Briceni, com. Pererîta, extravilan	LEA 10kV, 13TT	10	990	15.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Tețcani 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
83	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Drochia, sat. Petreni, extravilan,	LEA 10kV, 2ND, st. 134/23	10	2000	16.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Nădușita 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

84	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnîța, com. Grinăuți-Moldova, sat. Rediul Mare	LEA 10kV, 4ML, st. 176	10	3x200	20.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Mihălășeni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
85	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Rezina, sat. Bușăuca	LEA 10kV, 10IG	10	1000	22.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ignăței 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
86	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, com. Gălășeni, extravilan	LEA 10kV, 6CM	10	4500	21.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Camencuța 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
87	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, sat. Corbu, extravilan	LEA 10kV, 16DN	10	500	24.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Dondușeni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
88	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Hiliuți, extravilan	LEA 10kV, 1VR, st. 370	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Varatic 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
89	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Hiliuți, extravilan	LEA 10kV, 4RS110, st. 204/33	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rîșcani 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
90	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Sturzeni, extravilan	LEA 10kV, 15RS110, st. 311	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rîșcani 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
91	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Rîșcani, sat. Sturzeni, extravilan	LEA 10kV, 15RS110, st. 296	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rîșcani 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
92	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Soroca, sat. Bădiceni, extravilan	LEA 10kV, 4BD, st. 22	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
93	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Soroca, sat. Volovița, extravilan	LEA 10kV, 17ZS, st. 108	10	1900	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zastîncea 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
94	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Drochia, sat. Șuri, extravilan	LEA 10kV, 9DR, st. 335	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Drochia 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
95	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Drochia, sat. Gribova, extravilan	LEA 10kV, 2ND, st. 63/6	10	2000	27.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Nădușita 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
96	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Glodeni, extravilan	LEA 10kV, 12GL	10	1500	28.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Glodeni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
97	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Glodeni, extravilan	LEA 10kV, 13GL	10	1000	28.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Glodeni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
98	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnîța, com. Coreștăi, extravilan	LEA 10kV, 7ML	10	990	28.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Mihălășeni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
99	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, majorarea puterii, AR 2838 din 09.09.23	r-nul. Florești, sat. Gura Camencii, extravilan	LEA 10kV, 18GCM	10	1000	29.05.2024	Imposibilitatea injectării în SE Gura-Camencii 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
100	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dubăsari, sat. Coșnița	Î. S. " Moldelectrica "	10	200	30.05.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord"
101	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 6ST, st. 98/1	10	1000	04.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

102			Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, verificare	r-nul. Glodeni, cod cad. 480120.122, 4801201.121, 4801201.179, 4801201.180			Nu a fost indicată puterea	24.05.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" Lipsa de acte ce atestă dreptul de proprietate sau folosința. Lipsa extrasului din registrul de stat de la ASP
103			Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, verificare	r-nul. Glodeni, cod cad. 0300112.343, 0300112.342			Nu a fost indicată puterea	24.05.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord" Lipsa de acte ce atestă dreptul de proprietate sau folosința. Lipsa extrasului din registrul de stat de la ASP
104	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, sat. Egoreni, extravilan	LEA 10kV, 8EG	10	990	10.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Egoreni 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
105	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Volovița, extravilan	LEA 10kV, 17ZS, st. 119/85	10	990	14.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zastînca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
106	DN	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Dondușeni, com. Sudarca, extravilan	LEA 10kV, 6HR, st. 302	10	990	14.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Horodiște 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
107	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Rezina, extravilan	LEA 10kV, 12RZ, st. 38	10	950	17.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rezina 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
108	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Bădiceni, extravilan	LEA 10kV, 16BD, st. 11	10	1000	17.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
109	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Bădiceni, extravilan	LEA 10kV, 16BD, st. 69	10	1000	17.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
110	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Bădiceni, extravilan	LEA 10kV, 7BD, st. 15	10	1000	17.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
111	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, com. Bădiceni, extravilan	LEA 10kV, 7BD, st. 97	10	1000	17.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Bădiceni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
112	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, sat. Vasilcău	LEA 10kV, 17ZS, st. 187/15	10	999	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zastînca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
113	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Florești, com. Prajila, extravilan	LEA 10kV, 9LN, st. 141	10	5000	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Lunga 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
114	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Florești, com. Prajila, extravilan	LEA 10kV, 9LN, st. 118	10	5000	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Lunga 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
115	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Baroncea, extravilan	LEA 10kV, 11ND, st. 59	10	990	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Nădușita 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
116	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, com. Șuri, extravilan	LEA 10kV, 10SUR, st. 9	10	990	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Șuri 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
117	DR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Drochia, sat. Nicoreni, extravilan	LEA 10kV, 2TG, st. 149/14	10	990	18.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Țarigrad 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
118	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Ocnița, sat. Bîrnova, extravilan	LEA 10kV, 6OC, st. 47	10	998	19.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Ocnița 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica

119	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană, modificarea nr. cadastral în AR 1235 din 17.04.2024	r-nul. Edineț, sat. Tîrnova	LEA 10kV, BR11	10	2300	21.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Burlănești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
120	RZ	N	Sondă arteziană	r-nul. Șoldănești, sat. Cușmirca	nr. cadastral 8319211.708			24.06.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Lipsa de acte corespunzătoare
121	ED	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, majorarea puterii AR. 1398 din 02.05.2024	r-nul. Edineț, sat. Brînzeni, extravilan	LEA 10kV, 5CCN, st. 181/43	10	9,21	26.06.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Depășeste plafonul individual de capacitate.
122	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Soroca, sat. Zastîncă, extravilan	LEA 10kV, 23SR	10	998	28.06.2024	Imposibilitatea injectării în SE Soroca 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
123	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Glodeni, sat. Dușmani, extravilan	LEA 10kV, 12GL, st. 197	10	990	01.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Glodeni 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
124	DR	N	AR (șantier)	r-nul. Drochia, sat. Gribova	nr. cadastral 3619210.870	10	20	02.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Lipsa de acte corespunzătoare
125	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Sîngerei, extravilan	LEA 10kV, 8SG35, st. 16/7	10	950	02.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Lipsa de acte corespunzătoare pentru prelungirea AR.
126	FR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	or. Florești	LEA 10kV, 5FR, st. 126	10	990	04.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Florești 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
127	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Sîngerei, com. Biliceni Noi, extravilan	LEA 10kV, 4BN, st. 71	10	2000	08.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Biliceni 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
128	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 5ST, st. 87	10	990	09.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
129	BL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Sturzovca, extravilan	LEA 10kV, 5ST, st. 87	10	990	09.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Sturzești 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
130	SR	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, majorarea puterii AR. 3763 din 12.10.2023	r-nul. Soroca, com. Ocolina, extravilan	LEA 10kV, 16ZS, st. 166	10	800	09.04.2024	Imposibilitatea injectării în SE Zastîncă 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
131	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Ocnîța, com. Lencăuți, extravilan	LEA 10kV, 3LC	10	1500	15.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Lencăuți 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
132	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul. Glodeni, sat. Hîjdieni, extravilan	LEA 10kV, 5CM, st. 65/105	10	990	16.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Camencuța 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
133	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / eoliană	r-nul. Ocnîța, com. Calarașovca, extravilan	LEA 10kV, 6OT, st. 86/64	10	2000	18.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Otaci 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
134	OC	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Ocnîța, com. Vălcineț, extravilan	LEA 10kV, 19OT, st. 94	10	2000	18.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Otaci 110/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
135	RS	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Rîșcani, sat. Aluniș, extravilan	LEA 10kV, 15RS35, st. 376	10	1000	19.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Rîșcani 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
136	BR	N	Stațiile de pompare	r-nul. Briceni, sat. Corjeuți, extravilan	numerele cadastrale: 1422207.619, 1422207.618	10	400-1550	22.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Fider direct.

137	DR	N	Apartament	or. Drochia, str. Doina, nr. 21/1A	str. Doina, nr. 21/1A	0,23	7	22.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord", art.45 Dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție și planurile de investiții din LEGEA Nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică a p.24 a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție HOTĂRÂRE ANRE Nr. 94/04.04.2019. Lipsa de rețele de distribuție
138	FL	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Făleşti, sat. Calugăr, extravilan	LEA 10kV, 15FL, st. 110/150	10	2500	22.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Făleşti 110/35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
139	RZ	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic, prelungire AR1896 din 29 iulie 2020	r-nul. Rezina, sat. Cinișeuți	LEA 10kV, 4CN, st. 24	10	1500	23.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Lipsa de acte corespunzătoare pentru prelungirea AR.
140	RZ	C	Casă de locuit	or. Rezina, str. Efim Trofim, nr. 25	nr. cadastral 6701218.387	0,23	8	25.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord", art.45 Dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție și planurile de investiții din LEGEA Nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică a p.24 a Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție HOTĂRÂRE ANRE Nr. 94/04.04.2019. Lipsa de acte corespunzătoare
141	UN	N	Iluminare stradală	r-nul. Ungheni, sat. Cornești	r-nul. Ungheni, sat. Cornești			26.07.2024	Răspuns S.A. "RED-Nord". Lipsa de acte corespunzătoare.
142	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Sîngerei, com. Copăceni, extravilan	LEA 10kV, 5MH, st. 86/26	10	990	26.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Mihailovca 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica
143	SG	N	Sursă regenerabilă de energie electrică / fotovoltaic	r-nul Sîngerei, com. Copăceni, extravilan	LEA 10kV, 5MH, st. 134	10	990	26.07.2024	Imposibilitatea injectării în SE Mihailovca 35/10 kV a puterii solicitate, Î.S.Moldelectrica