

Registrul cerilelor pentru avize de racordare_refuzate_ S.A. RED Nord.

Nr.	Oficiul	Tipul	Denumirea solicitantului	Locul de consum	Locul amplasării instalației de utilizare pentru carese solicită racordarea	Punctul de racordare la rețea	U. kV	Puterea electrică solicitată kW.	Data eliberării scrisorii de refuz	Motivul refuzului
1	SR	N	S.R.L."CAPP STONE"	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Soloneț, extravilan	LEA 10kV 5VN, st. 184/108	10	1500	23.12.2020	Imposibilitatea tehnică de a distribui asa putere
2	UN	N	S.R.L."AVG & AQLEXA"	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Sinești, extravilan	LEA 10kV 9CT, st. 174	10	1000	18.12.2020	Imposibilitatea injectării in SE Cornești 110/35/10 a puterii solicitate
3	UN	N	S.R.L."AVG & AQLEXA"	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Sinești, extravilan	LEA 10kV 9CT, st. 174	10	900	18.12.2020	Suprasarcină la tranzitarea energiei electrice pe liniile 110kV
4	UN	N	S.R.L."SURSE ALTERNATIVE"	Sursă regenerabilă de energie electrică	com. Zăgarancea, extravilan		10	16000	04.11.2020	Imposibilitatea de a distribui la asa putere solicitată
5	SL	N	PRIMĂRIA com. COTIUJENII MARI	Supraveghere video	sat. Cotiujenii Mari	LEA 0,4kV PT381CJ9F1, st. 10	0,22	0,01	21.10.2020	Suspendarea cutilajului pe stlpii Societății complică semnificativ lucrările de mentenanță a rețelelor
6	UN	C	SERGIU VIZITIU	Casă de locuit	sat. Florițoaia Veche, extravilan	LEA 0,4kV PT217DT8F1, st. 8/8	0,22	4,5	09.09.2020	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
7	UN	N	VASILE TOPALĂ	Supraveghere video	or. Ungheni, intravilan	LEA 0,4kV PT72UN30F1, st. 4	0,22		02.09.2020	Suspendarea cutilajului pe stlpii Societății complică semnificativ lucrările de mentenanță a rețelelor
8	FL	C	MACIURA VLADIMIR	Casă de locuit	sat. Hitrești	LEA 10kV TUM16, st. 99/2	0,4	40	16.02.2021	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
9	RZ	C	ADRIAN COJOCARU	Casă de locuit	sat. Molovata Nouă				18.02.2021	Extinderea rețelelor electrice, rețelele electrice lipsesc
10	ED	N	SRL IANCOM-NORD	Sursă regenerabilă de energie electrică/eoliană	com. Hincăuți	LEA 10kV 2HN, st. 47	10	1500	28.04.2021	Imposibilitatea injectării in SE Hincăuți 35/10kV a puterii solicitate
11	ED	N	SRL IANCOM-NORD	Sursă regenerabilă de energie electrică/eoliană	com. Hincăuți	LEA 10kV 2HN, st. 47	10	1500	21.05.2021	Imposibilitatea injectării in SE Hincăuți 35/10kV a puterii solicitate
12	SR	C	CERNOPIȘCHI VICTOR	Garaj (teritoriul cooperativelor de garaje)	str. Aumobilștilor, nr2		0,22	4,5	13.07.2021	Lipsa rețelelor electrice
13	RS	N	SRL TRUST ENERGY GROUP	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Mihăileni	LEA 10kV 1 RȘ35, st. 112	10	1000	03.08.2021	Imposibilitatea injectării in SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
14	RS	N	SRL B.A.S.M. SISTERS	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Mihăileni	LEA 10kV 1 RȘ35, st. 112	10	1000	03.08.2021	Imposibilitatea injectării in SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
15	ED	N	PRIMĂRIA sat. VIIȘOARA	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Vișoara	LEA 0,4kV PT504CCN3F2, st. 21	0,4	15	16.08.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
16	ED	N	PRIMĂRIA sat. CORPACI	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Corpaci	LEA 0,4kV PT291CCN3F3, st. 10/2	0,4	15	16.08.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
17	FR	N	Î.I. GUȚU IGOR V	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Șt. Cel Mare 45/A	LEA 0,4kV, PT251FR24F1, st.	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
18	FR	N	VLAS ALEXANDRU	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. 31 August	LEA 0,4kV, PT68FR11F1, ST	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
19	FR	N	CEBOTARU TAMARA	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Serghei Ciobanu 1a	LEA 0,4kV, PT109FR6F3, ST	0,4	10	04.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
20	RZ	C	TACU GHEORGHE	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Peciște	LEA 0,4kV, PT212IG13F1, st.	0,4	10		Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere
21	SR	N	SRL ECOENERG	Sursă regenerabilă de energie electrică	sat. Bădiceni	LEA 10kV 8BD, st. 22	10	1500	16.11.2021	Imposibilitatea injectării in SERiscani 35/10kV a puterii solicitate
22	FR	N	G.I. CABĂTUT	Sursă regenerabilă de energie electrică	str. Dm.Cantemir, nr. 18	LEA 0,4kV, PT97FR1F1, ST 1	0,4	12	24.11.2021	Puterea contractată mai mică ca puterea solicitata de producere